

Valtuustoaloite: Leppäveden liikuntahallin sisäilman laadun ja rakenteiden tutkimiseksi

Tekninen lautakunta 05.12.2023 § 152
492/10.03.01.04.01/2023

Valmistelija: vs. tilapalvelupäällikkö Anu Tammenoksa, puh. 040 663 0285

Kristillisdemokraatit ja ynnä muut tekivät valtuustoaloitteen 5.6.2023
Leppäveden liikuntahallin sisäilman laadun ja rakenteiden tutkimiseksi.

Leppäveden liikuntahallilta on tullut vuoden 2023 aikana kaksi henkilökunnan sisäilmailmoitusta – ensimmäinen 6.4.2023 ja toinen 10.5.2023. Molemmat ilmoitukset koskevat liikuntavälinevaraston sisäilman laatua. Välinevarastot on suunniteltu varastotiloiksi eikä niissä ole tuloilmakanavia – pelkkä poisto. Kouluterveydenhuollon mukaan oppilaat eivät ole liikuntahallilla oireilleet. Leppäveden liikuntahallia ei ole Laukaan kunnan sisäilmatyöryhmässä luokiteltu sisäilmakohteeksi.

Leppäveden liikuntahallille on uusittu hallia ja aulatiloja palveleva ilmanvaihtokone vuonna 2020 energiatehokkuushankkeena.

Sweco Rakennetekniikka Oy on 2018 suorittanut kiinteistössä rakennuksen rakenteellisen turvallisuuden arvioinnin ja kirjoittanut siitä arviotodistuksen sekä tarkastuskirjan. Tarkastuskirjassa suositeltiin liimapuupalkkien halkeamien osalta tarkempaa selvitystä ja toimenpidesuunnitelmaa jatkon suhteen. 2019 Sweco Rakennetekniikka Oy teki suunnitelmat liimapuupalkkien korjaamiseksi ja suunnitelmien mukainen korjaustyö suoritettiin samana vuonna.

Esittelijä	Tekninen johtaja Janne Laiho
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää, että Leppäveden liikuntahallilla ei ole tarvetta tutkia sisäilman laatua ja rakenteita.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.