



KATUVALAISTUS:

- Valaisin Led-valaisin, tyyppi erillisen valaistussuunnitelman mukaan
- Teräspylväs, 8 m (olake), tyyppi P210B208
- Valaisimen varsi 1,5 m=Laajalahdentie) ja 1,0 m (Taivaankaari)
- Jalusta RBJ-4.5 C tai vastaava (1250 mm)
Jalustan yläpään korkeus 30 cm tsv:n alapuolella
- Pylväät n. 30-35 m:n välein kuvan mukaisesti
Pylväiden sijainti n. 1 m kadun reunasta.
- Maakaapeli AXMK 4x25
- Maadoitus (Cu) pylväille kuvan mukaisesti

Katuvalaistus yhdistetään nykyiseen valaistukseen Laajalahdentien nykyisen valaistuksen kohdalta (pl n.1550). Katuvalokeskuksien sijainti ja määrä erillisen valaistussuunnitelman mukaan.
Jalustat, maakaapelit ja maadoitukset asennetaan kadunrakennuksen yhteydessä, muut tarvikkeet asennetaan sähköurakoitsijan toimesta myöhemmin.

KATUALUEIDEN KUIVATUS:

Katujen kuivatus hoidetaan pääasiassa salaojin ja sadevesiviemärein suunnitelman mukaisesti. Osa katujen pintavesistä johdetaan sivuoja pitkin rumpuihin ja purkoojiin.

LAAJALAHDENTIEN KLV PLV 1550-1675
LAAJALAHDENTIE PLV 1675-2100 (sis. klv:n)
TAIVAANKAARI PLV 0-326
Korkeusjärj. N2000

 LAAKAAN KUNTA Tekniset palvelut Suunnittelupalvelut	Kirkonkylä LAAJALAHDEN ALUEEN KATUSUUNNITELMAT VAIHE 2 Suunnitelmakartta 1/2			
	Pvm.	24.10.2018	Piirustus nro	590.933.18
Mittakaava 1:1000	Suunn.	Ari Heikkinen	Tark.	
	Piirt.	Ari Heikkinen	Hyv.	