

ALUEEN KATUVALAISTUS:


- Valaisin Led-valaisin, tyyppi erillisen suunnitelman mukaan
- Teräspylväs, 8 m (olake), tyyppi P210B208, varsi 1 m
- Jalusta RBJ-4.5 C (1250 mm)
Jalustan yläpään korkeus 30 cm tsv:n alapuolella
- Pylväät n. 30-40 m:n välein kuvan mukaisesti
- Pylväiden sijainti n. 1 m kadun reunasta.
- Maakaapeli AXMK 4x25
- Maadoitus (Cu) pylväille kuvan mukaisesti

Alueen valaistus yhdistetään nykyiseen valaistukseen Ravitieltä ja Brittilänranta-nimiseltä kadulta. Alueelle rakennetaan uusi mittauskeskus, sijainti erillisen suunnitelman mukaan.
Jalustat, maakaapelit ja maadoitukset asennetaan kadunrakennuksen yhteydessä, muut tarvikkeet asennetaan sähköurakoitsijan toimesta myöhemmin.

KATUALUEIDEN KUIVATUS:

Katujen kuivatukseen liittyvät hulevesiviemäroinnin järjestelyt on esitetty alueen vesihuoltosuunnitelmien yhteydessä

KUHAMÄENKATU	PLV 0-856
LUHTAVILLANKATU	PLV 0-282
KUUSISTONKATU	PLV 0-220
RAVITIE	PLV 150-220
MAHLAKUJA	PLV 0-81
VIHTAKUJA	PLV 0-75
PIKIKALLIO	PLV 0-118
KLV, väli Pitkänityntie-Kuhamäenkatu	PLV 0-57

 LAUKAAN KUNTA Tekniset palvelut Suunnittelu- ja palvelut	Vihtavuori / Kuhamäki		
	KUHAMÄEN ALUEEN KATUSUUNNITELMAT Suunnitelmapaketti		
Pvm.	28.2.2017	Piirustus nro	592.892.17
Mittakaava 1:1000	Suunn.	Ari Heikkinen	Tark.
	Piirt.	Ari Heikkinen	Hyv.
			Telo 11.4.2017 § 38